

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск Тамаровского 85

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20	К	наличие	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020

1 Требования СП СП 59.13330.2020¹ "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

см и более						
Вход						
Лестница на входе наружная						
Поручни на высоте 90 см	О, С		90 см.	Соответствует	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С		наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Высота подъема ступеней	О, С		12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Ширина ступеней	О, С		35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Единообразная геометрия ступеней	О, С		наличие	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С		наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С		наличие	Наличие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020	

Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе						
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Уклон пандуса	К	не более 80 %	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020		
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020		
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Наличие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020		
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020		
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020		

Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О		0,9 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К		наличие	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К		наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка					
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 - 1,4 м)	С		наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в	К		не менее 1,8	Соответствует	п. 6.2.1 СП

коридорах, галереях и т.п.			м.			59.13330.2020
Ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.	Соответствует		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.	Соответствует		п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Зона оказания услуги						
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях						
Места для инвалида в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г		не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует		п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: (при	К		не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

расположении сбоку)							
Размещение технологического и иного оборудования (при фронтальном подходе)	К		не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К		не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К		не менее 1,0 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Обслуживание в кабинете							
Ширина проема двери	К		не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Высота порога	К		не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020		
Ширина прохода	К		не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020		
Стол с высотой рабочей поверхности	К		не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Ширина и высота проема стола для ног	К		не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020		
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020		
Средства информации							
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г		наличие	Соответствует	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020		

Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Соответствует	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г

Объект доступен	X*		X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«25» июня 2024 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории

Должность лица, составившего Паспорт



А.Н. Николаенко

Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 507203158059586111652294573924499816527024422891

Владелец Башта Марина Николаевна

Действителен с 11.01.2024 по 10.01.2025